"아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!"

강동수도사업소

수신자 서울주택도시공사 사장
(경유) 도시공산사업본부 위례사업부

제목 위례아리수올림터 기전시설물 보완(개선) 사항 조치 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 위례아리수올림터내 시설된 영상감시장치(CCTV)에서 송출된 영상이 야간시 조도 부족으로 선명하지 않아 시설물 감시를 하는데 어려움이 있어 다음과 같이 시설물 보완(개선)을 요청하오니, 처리하여 주시기 바랍니다.
   가. 보완(개선)사항
      - 위례아리수올림터 건물내 시설된 CCTV에 투광등 설치

끝.

강 동 수 도 사 업 소 장

주무관 오해동 기전팀장 함태광 시설관리과장 07/03 한희선

협조자

시행 시설관리과-9874 (2020.07.03.) 접수 위례사업부-2765 (2020.07.03.)

우 05397 서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과 /
전화 3146-5203 전송 3146-5239 / / 부분공개(6)(6)