

정기(기동점검) 점검 결과보고

[AI지원센터 건립공사(장기1차)]

- 점검일시 : 2022.05.10 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 손우진,이영주

○ 기타 안전관리(건축부)

- 철근배근(근로자 29명) 작업과 동시에 타워크레인을 이용하여 중량물(거푸집 자재) 인양중이나, 근로자와의 접촉방지 예방을 하기 위한 신호수 미배치되어 안전사고 발생 위험이 있으니 신호수 배치하여 양중작업 하시기 바람

