











# 공영주차장 시설물 정비 현황

## □ 정비완료 현황

연번	주차장명	지적사항	정비내역
1	충현동 제1공영주차장	램프구간 표지판 탈락	안내판 재설치
	정비 전		정비 후
			
2	충현동 제2공영주차장	주차장 내 무단적치물	무단적치물 철거
	정비 전		정비 후
			




연번	주차장명	지적사항	정비내역
3	충현동 제2공영주차장	실내 조도 개선	실내등 항시 점등
	정비 전		정비 후
			
4	신촌동 제1공영주차장	주차장 내 무단적치물	적치물 제거 및 환경정비
	정비 전		정비 후
			
5	연희동 제6공영주차장	자연공원 측 식재	푸른도시과 식재 요청
	정비 전		정비 후
			






연번	주차장명	지적사항	정비내역	
6	홍은1동 제1공영주차장	주차장 내 무단적치물	무단적치물 철거	
	정비 전		정비 후	
				
7	홍은1동 제4공영주차장	계단 빗물받이 노후화	빗물받이 재설치	
	정비 전		정비 후	
				
8	홍은2동 제3공영주차장	소화기 정비	소화기함 설치	
	정비 전		정비 후	
				


연번	주차장명	지적사항	정비내역
9	남가좌2동 제1공영주차장	제설기계 이동조치	제설기계 이동완료
	정비 전	정비 후	
			
10	남가좌2동 제2공영주차장	코너보호대 정비	코너보호대 재설치
	정비 전	정비 후	
			

□ 정비예정 현황

연번	주차장명	지적사항	정비예정 사유
11	충현동 제1공영주차장	램프구간 차량경보 설치	안내등 운영방안 검토
	정비 전		정비 후
			
12	남가좌2동 제1공영주차장	소화전 보수	소화전 교체검토(공단)
	정비 전		정비 후
			
13	연희동 제6공영주차장	옥상 층 우레아 들뜸	하반기 정기하자보수 반영
	정비 전		정비 후
			



연번	주차장명	지적사항	정비에정 사유
14	정원단지 회차, 주차시설	누수에 대한 하자보수 시행	하반기 정기하자보수 반영
	정비 전		정비 후
			
15	홍은1동 제1공영주차장	추락방지시설 설치	22년 정비공사 시행
	정비 전		정비 후
			
16	홍은1동 제4공영주차장	상부 배수관 재도색	22년 정비공사 시행
	정비 전		정비 후
			

연번	주차장명	지적사항	정비에정 사유
17	홍은2동 제1공영주차장	누수 및 배수로 정비	22년 정비공사 시행
	정비 전	정비 후	
			
18	홍은2동 제3공영주차장	바닥면 파손부위 정비	22년 정비공사 시행
	정비 전	정비 후	
	