

2023년 지방폐교 활용 가족 자연체험시설 캠핑장별 안전점검 실시결과

I

점검 개요

- 기 간 : '23. 5. 23.(화) ~ 6. 28.(수)
- 대 상 : 6개 캠핑장
- 점검기관 : 서울시, 지자체, 소방서 및 전기안전공사
- 점검방법
 - 점검표에 의거 각 기관별 자체 점검 후, 점검결과 수합
 - 전기설비는 「한국전기안전공사」에서 시행하는 전문가 안전진단 점검 실시
 - ※ 점검표 : 문화진흥관광법 시행규칙 안전점검 양식 준용
- 중점점검 내용
 - 시설 침수, 산사태, 급경사지 붕괴, 위생 등 위험요소 유무
 - 화재사고 예방을 위한 소방시설 작동상태 및 잔불 처리시설 적정 유무
 - 전선 피복 노출, 문어발식 전기코드, 누전차단기 정상 작동상태
 - 소화기, 소화수(방화사) 상태, 비상손전등 비치 확인
 - 비상시 행동요령 숙지, 비상연락망 비치, 비상대피소 및 안전 조명 설치 여부
 - 화장실, 쓰레기 처리장, 개수대 등 청소·위생 상태 점검
 - 식수 수질검사 관리 및 진입로 및 대피로 내 위험물질 방치 여부

◆ 전반적인 안전기준 준수 및 위생관리가 양호하며 일부 미비한 부분은 즉시 조치완료, 전문적이고 규모가 있는 부분은 지속적으로 개선을 추진할 예정임

- 사무실 내 수신반 예비전원 배터리 교체 필요(배터리 교체 완료)
- 개수대 근처 온수기통 외부 노출로 보호용 방무막 제작 필요(조치 예정)
- 캠핑장 데크 주변 배수가 잘 안 되어 개선 필요(공사 완료)
- 방화사 근처 샵 미비치(조치 완료)
- 장애인 화장실 시설 수리 필요(조치 예정)

III

캠핑장별 점검 및 조치결과

1 포천 자연마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태, 토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락, 낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	불안전 수신반 예비전원 배터리 교체 필요	처리 완료 배터리 교체 완료
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영, 작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의, 금지, 위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불, 담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전	
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항			

2 제천 하늘뜨레 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
환경 위생 관리	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전	
	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
기타 사항	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항	- 개수대 근처 온수기통 외부 노출로 보호용 방무막 제작 필요 → 조치 예정		

3 합평 나비마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	불안전 데크 주변 호우시 배수 문제 발생	처리 완료 공사 완료
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전	
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항			

4 서천 금빛노을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	불안전 방화사 주변 삽 미비치	처리 완료
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항			

5 봉화 솔향가득 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전		
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항			

6 상주 감꽃마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전 이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전	
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	불안전 장애인 화장실 시설 수리 필요	조치 예정
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항			