

# 초과근무 명령서

제 호

2015.07.10

다음과 같이 초과근무를 승인하고자 합니다.

부서명 : 슬러지재활용과

직 급	성 명	근무일시 (시스템기록시간)	업무추진내용 (구체적으로 작성)	구분
지방공업주사	김지웅	2015년 7월 10일 07:00부터21:00까지	○ 2016년도 예산사업 설명서 작성 등	사전
지방공업주사보	이진호	2015년 7월 10일 18:00부터22:00까지	민간위탁 7월 승인서 검토	사전
지방공업주사	김지웅	2015년 7월 11일 10:30부터14:30까지	○ 슬러지소각시설 상반기 대수선 진행사항 확인 등	사전
지방공업주사보	홍정의	2015년 7월 11일 09:00부터13:00까지	슬러지1처리장 지하관랑 기전시설물 점검	사전
지방공업주사보	이진호	2015년 7월 11일 09:30부터15:30까지	민간위탁 6월 정산서 검토	사전
지방전문경력관 나균	소재한	2015년 7월 11일 11:00부터16:00까지	온실가스 자료제출-사진편집	사전
지방공업주사보	김광모	2015년 7월 11일 12:00부터16:00까지	□단위사업 ? 도면, 지침서 등 설계도서 검토	사전
지방기계운영주사보	서대백	2015년 7월 11일 18:00부터22:30까지	계량시스템 오류센서 점검	사전
지방전기운영주사보	윤종현	2015년 7월 11일 08:10부터12:10까지	안전보호장비 정비작업-안면보호대, 절연장화, 절연장갑, 안전모, 기타 정비작업	사전
지방공업주사	이종근	2015년 7월 11일 09:40부터13:40까지	0. 가스설비 - 탈황 설비 황화수소 농도측정 및 약품조정작업	사전
지방기계운영주사	김의식	2015년 7월 11일 09:00부터13:00까지	-가스설비 가스포집배관 브로워헨 베아링 부분 구리스 주입작업	사전
지방공업주사	황영주	2015년 7월 11일 09:00부터13:00까지	농축기동-농축기1.2.3호스트레나청소	사전
지방전기운영주사보	박재균	2015년 7월 11일 09:00부터13:00까지	□탈취설비 - 탈취설비 스트레너필터 교체 - 송풍기벨트 장력조정작업 - 중화제 약품 펌프작업	사전

지방기계운영서기	이성웅	2015년 7월 11일 09:00부터14:00까지	#.1처리장 소화조-2계열순환오니펌프F호 장력조정작업-2계열 지하관랑 상배수펌프 정비작업	사전
지방기계운영주사보	최선영	2015년 7월 11일 13:00부터18:00까지	* 탈황탈취설비 펌프가동상태및 모터 가동상태 확인작업. * 약품교반기 가동상태 확인작업.	사전
지방전기운영주사보	김재규	2015년 7월 11일 13:00부터18:00까지	□.2계열 - 가스 교반기 역화 방지기 상태 및 솔밸브 점검.소화조 게이트밸브 작동상태 점검.	사전
지방전기운영서기	이홍열	2015년 7월 11일 07:00부터21:00까지	가스교반기 K,L번 오일펌프 연동회로 및 냉각수 라인 점검	사전
지방기계운영주사보	이호병	2015년 7월 11일 07:00부터21:00까지	□.드럼스크린 - 드럼스크린 협잡물제거 및 포집가스 응축수제거작업	사전
지방기계운영서기	이영웅	2015년 7월 11일 08:00부터22:00까지	* 오니2처리장 열교환기: -온수유입 및 배출 온도상태 조정작업. -순환오니 투입 및 배출 온도 조정작업. -열교환기 밸브 개폐상태 조정작업	사전
지방전기운영주사	김경욱	2015년 7월 11일 08:00부터22:00까지	#1 처리장 PLC 이더넷 통신선로 신호 확인 작업 및 인터넷 장비 넷기어 신호출력 확인 작업 및 상암펌프장 통신 선로 확인 작업 및 모뎀 TV/DV 신호 출력 확인 작업	사전
지방기계운영주사보	강민시	2015년 7월 11일 07:00부터12:00까지	오니1처리장 mcc실 큐비클 주변청소 및 표시 램프 교체작업.	사전
지방전기운영주사보	양기영	2015년 7월 11일 07:00부터12:00까지	○탈황실- 1차2차 반응기펌프 점검작업	사전
지방전기운영주사보	김태진	2015년 7월 11일 10:00부터15:00까지	□탈취설비 - 탈취설비 스트레너필터 교체 - 송풍기벨트 장력조정작업 - 증착기 압력펌프 작업	사전
지방공업주사	우배용	2015년 7월 12일 10:00부터16:00까지	한강 녹조류 발생 관련 주말 비상대기 근무	사전
지방공업주사	김지웅	2015년 7월 12일 10:00부터16:00까지	○ 한강 녹조류 관련 비상근무	사전
지방공업주사보	이진호	2015년 7월 12일 10:00부터16:00까지	슬러지소각시설 대수전 공사 감독	사전
지방기계운영주사보	서대백	2015년 7월 12일 18:00부터22:30까지	위생처리장 트럭시스템 점검	사전
지방공업주사	서민석	2015년 7월 12일 09:00부터13:00까지	특고압 변압기 호흡기 절연유 보충 및 실리카겔 교체작업	사전
지방전기운영서기	오승복	2015년 7월 12일 10:00부터14:00까지	-탈취설비 : 바이오탈취기 스트레너필터 세척 및 드럼농축기 PH센서 홀더 세척작업	사전
지방기계운영서기	이성웅	2015년 7월 12일 08:00부터13:00까지	#.1처리장 드럼농축기-폴리머약품 희석탱크 농도조절 및 주변정리 작업	사전
지방전기운영주사보	박연선	2015년 7월 12일 09:00부터14:00까지	탈황설비-약품 교반펌프 가동확인 및 공정수 전처리 필터 교체 작업	사전
지방기계운영주사보	김광석	2015년 7월 12일 10:00부터15:00까지	다중원관 농축기 ?감속기 구동모터정비 ? 주변정리정돈청소.약품탱크물보충 -다중원관 세척작업	사전

지방전기운영주사	한진희	2015년 7월 12일 09:00부터14:00까지	□.원심농축기 약품공급펌프 셀렉터스위치 및 버튼스위치교체	사전
지방기계운영서기	이영웅	2015년 7월 12일 13:00부터18:00까지	* 오니2처리장 소화조 : - 온도상태 조정작업. - 압력상태 조정작업. - 안전밸브 및 역화방지기 세척작업. - 텔레스코밸브 청소 및 배관조각	사전
지방전기운영주사	김경옥	2015년 7월 12일 13:00부터18:00까지	1처리장 1, 2, 3계열 아날로그, 디지털카드 입출력 확인 작업 및 PLC 이더넷카드 이중화 선공 확인 작업 및 비인리드 PLC CPU 및 톨	사전
지방기계운영주사 보	강민시	2015년 7월 12일 07:00부터21:00까지	탈황설비 1차.2차 반응기펌프 점검작업.	사전
지방전기운영주사 보	양기영	2015년 7월 12일 07:00부터21:00까지	○탈황실- 공정수배관 및필터 점검작업	사전
지방전기운영주사 보	김태진	2015년 7월 12일 18:00부터22:00까지	□ 농축오니 이송펌프모터 - 농축오니 이송펌프모터 벨트작업 - 소음작업 및 메커니컬실 작업 게이트밸브 체크밸브작업	사전
지방공업주사	우배용	2015년 7월 13일 07:00부터22:00까지	슬러지재활용설비 공정운영 관리 자료 검토	사전
지방공업주사	김지웅	2015년 7월 13일 07:00부터21:00까지	○ 공정효율화 TF 공정운영 관리 등	사전
지방공업주사보	홍정의	2015년 7월 13일 07:00부터21:00까지	슬러지2처리장 지하관랑 기전시설물 점검	사전
지방전문경력관 나군	소재한	2015년 7월 13일 07:00부터22:00까지	온실가스 자료 정리-에너지, 폐기물	사전
지방공업주사보	김광모	2015년 7월 13일 07:00부터21:00까지	□단위사업 ? 도면, 지침서 등 설계도서 검토	사전
지방기계운영주사 보	서대백	2015년 7월 13일 07:00부터21:30까지	지렁이 사육장 자료 작성	사전
지방공업주사	서민석	2015년 7월 13일 08:00부터22:00까지	수배전반내 틈새 방지작업 - 소동물 침투예상로 밀폐 보강작업	사전
지방기계운영주사	김의식	2015년 7월 13일 07:30부터21:30까지	-탈황설비 -지하관랑 퇴수펌프 스트레나 분해 청소작업	사전
지방기계운영주사 보	김민주	2015년 7월 13일 07:10부터21:10까지	상등수 펌프 체크변 작동상태 점검 및 V벨트 장력조정	사전
지방공업주사	황영주	2015년 7월 13일 07:00부터21:00까지	농축기동-농축기1호인버터교체수리	사전
지방전기운영주사 보	박재균	2015년 7월 13일 07:10부터21:10까지	□ 농축오니 이송펌프모터 - 농축오니 이송 펌프모터 벨트작업 - 소음작업 및 메커니컬 실 작업 - 게이트밸브 체크밸브작업	사전
지방기계운영서기	이성웅	2015년 7월 13일 08:00부터22:00까지	-탈취설비 : 바이오탈취기 스트레너 필터 세척 및 드럼농축기 탈취기 PH센서 홀도 세척 작업	사전
지방전기운영주사 보	박연선	2015년 7월 13일 07:00부터21:00까지	2.3계열-농축 이송펌프 유량계 점검 및 벨트 장력 조정작업	사전

지방기계운영주사 보	김광석	2015년 7월 13일 07:00부터21:00까지	▣농축기동 - 저류조 수위계 분해청소 - 저 류조 감속기 오일보충	사전
지방공업주사	하상용	2015년 7월 13일 07:00부터21:00까지	#2처리장 공동구 배관상태 및 밸브상태 점검 ·	사전
지방기계운영주사 보	최선영	2015년 7월 13일 07:00부터12:00까지	* 소화조 2.3 계열 소화조 농축오니 게이트 밸브 조정작업.	사전
지방전기운영주사 보	김재규	2015년 7월 13일 07:00부터12:00까지	□. 2계열 - 농축 슬러지 , 농축 이송펌프, 밸브, MOV 작동상태 점검.	사전
지방전기운영주사	한진희	2015년 7월 13일 17:00부터22:00까지	□. 습식탈황설비 주축매분사펌프, 축매반송펌 프스트레이너 분해정비	사전
지방전기운영서기	이홍열	2015년 7월 13일 09:00부터14:00까지	드럼농축기1호기 구동모터 절연 작업	사전
지방기계운영주사 보	이호병	2015년 7월 13일 09:00부터14:00까지	□. 드럼농축기 - 드럼농축기 가동상태 점검 및 TS조정작업	사전
지방기계운영주사 보	강민시	2015년 7월 13일 13:00부터18:00까지	순환 오니펌프 2.3계열 밸브장력 텐션조정작 업 및 오일보충작업	사전
지방전기운영주사 보	양기영	2015년 7월 13일 13:00부터18:00까지	○소화조-2.3계열 게이트 밸브 작동 상태점 검작업	사전
지방전기운영주사 보	김태진	2015년 7월 13일 13:00부터18:00까지	□ 열교환기 고, 저온수탱크 - 고, 저온수 순환펌프 메카니커실작업 - 고, 저온수 탱크 수위 적정량작업 - 고, 저온수 모터 MCCB 및 MC접점작업	사전