

★ ◎

본부장 방침 제535호

문서번호	전기통신팀-2728
보존기간	10년
결재일자	2015.10.16
공개여부	공개
일상감사	대상아님

팀 원	전기통신팀장	마곡사업처장	택지사업본부장	
			10/16	
고순신	정기철	이광윤	정현규	
협조				

마곡지구 8단지, 10-1단지, 11·12단지 아파트 전기공사의
원격검침설비 설계변경

설계변경 심사위원회 부의(안)

서울특별시 SH공사
(택지사업본부 전기통신팀)

설계변경 심사위원회 개최(안)

우리공사에서 시행하는 마곡지구 8단지, 10-1단지, 11·12단지 아파트 전기공사와 관련하여 **원격검침설비** 설계서에 누락·오류가 있어 확인한 바 설계도면과 물량내역서가 상이하여 일치시키고자 제2회 설계변경 심사위원회에 아래 안건을 추가하여 개최하고자 합니다.

== 아 래 ==

1. 일 시 : 2015년 10월 16일 (금) 10 : 30
2. 위 원 : 붙임 참조
3. 의결방법 : “서면결의”
4. 안 건 : 원격검침설비 설계변경

(단위 : m)

구 분	품 목	변경전	변경후	비고
계	전선관	-	12,578	
	케이블	-	57,300	
8단지	전선관	-	4,203	
	케이블	-	18,943	
10-1단지	전선관	-	3,220	
	케이블	-	15,602	
11단지	전선관	-	2,494	
	케이블	-	11,019	
12단지	전선관	-	2,661	
	케이블	-	11,736	

- ※ 1) 전선관 : 합성수지제 가요전선관(CD-난연성 22mm)
 2) 케이블 : 컴퓨터용케이블(AWG 24# 0.3mm²/2c×4)
 3) 누락·오류 구간 : 세대설비계량기함(급수, 급탕, 난방, 가스) ~ EPS 원격검침계량기함 구간

5. 행정사항

- 해당 심사위원에게 설계변경심사위원회 개최 통보.

- 붙임 1. 부의안, 설계변경 심사위원회 위원 선정, 위원회 소집통보, 제안사유서
 2. 마곡지구 8단지 설계변경내역서(원격검침)
 3. 마곡지구 10-1단지 설계변경내역서(원격검침)
 4. 마곡지구 11,12단지 설계변경내역서(원격검침). 끝.