"도시철도 최고의 기업. 일등 Metro"

서 울 메 트 로

수신자 내부결재
(경유)
제목 **2016년 1월 특별관리역사 미세먼지 측정결과 보고**

1. 안전관리처-393호(2016.1.22.)『2016년도 1월 지하역사 공기질 측정계획 통보』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 2016.1월 특별관리역사 미세먼지 측정결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 대 상 : 을지로입구역 등 4역
나. 측정주기 : 매월 1회
다. 측정기간 : 2016.1.25. ~ 1.26.
라. 측정기관 : (주)혜성환경
마. 측정항목 : PM10(미세먼지)
바. 측정결과 : 94.6 $\mu g/m^3$(평균치)
※ 서울시 조례 관리기준(140 $\mu g/m^3$)이내로 나타남.

붙임 : 2016 특별관리역사 측정결과표(1월) 1부. 끝.

대리	오경석	차장	휴가	보건환경팀장	강후중	안전관리처장	02/17 권환동

협조자
시행 안전관리처-746(2016.02.17.) 접수 ( )
우 137-712 서울특별시 서초구 효령로 5(방배동) / www.seoulmetro.co.kr
전화 5117 전송 5109 / ohks@seoulmetro.co.kr / 대시민공개