

[계절별]

## 해빙기 건설현장


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	절·성토면내 공극수의 동결·융해 반복에 따른 사면붕괴 위험은 없는가?			
	2	굴착배면 지반의 동결융해 시 토압·수압증가로 흠막이지보공 붕괴위험은 없는가?			
	3	동결지반 융해에 따른 지반이완·침하로 지하매설물 및 가시설의 파손 위험은 없는가?			
자체 선정	4				
	5				
	6				
	7				
	:				
:					

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[계절별]

## 태풍 등 자연재난


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	태풍, 집중호우, 폭설 등 기상청의 『경보』 이상 기상특보 발령에 따른 <b>작업중지 등 조치</b> 여부			
	2	자연재난에 대한 <b>매뉴얼 제정</b> 및 주기적 <b>훈련</b> 실시			
	3	자연재난에 대비한 『 <b>비상 연락망</b> 』 및 『 <b>비상 복구반</b> 』 구성·운영 여부			
자체 선정	4				
	5				
	6				
	7				
	:				
:					
:					

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[계절별]

## 장마철 건설현장


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	집중호우에 의한 토사유실 또는 흩막이 지보공 등 무너짐(붕괴) 위험은 없는가?			
	2	태풍 등 강풍에 따른 타워크레인 등 무너짐 또는 넘어짐 위험은 없는가?			
	3	장마철 전기 기계·기구 취급 도중 근로자의 감전재해 위험은 없는가?			
자체 선정	4				
	5				
	6				
	7				
	:				
:					

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[계절별]

## 장마철 감전재해 예방


### **작업 전 안전점검 (개념)**

- 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

### **점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

### **점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	전기기기 및 배선 등의 전기충전부는 노출되지 않도록 설치되어 있는가?			
	2	전기기계기구에 접지가 되어있고, 전원측에 누전차단기가 설치되어 있는가?			
	3	전기설비를 사용하는 작업공간에 물기가 없는가?			
자체 선정	4				
	5				
	6				
	7				
	:				
:					

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[계절별]

## 혹서기 건강장해 예방

**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	
TOP 3	1	아이스박스, 보냉물통 등을 통해 시원하고 깨끗한 물이 제공될 수 있는 조치가 되어 있는가?			
	2	별도의 휴게장소 또는 안전한 장소에 그늘이 제공되고 있으며 해당 장소에 의자나 돛자리 등 필요한 물품이 비치되어 있는가?			
	3	근로자가 땀을 많이 흘리는 장소에 소금 및 깨끗한 음료수 등을 비치하고 있는가?			
자체 선정	4				
	5				
	6	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">                     사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞도록 자체적인 점검항목 추가                 </div>			
	7				
	:				
:					

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[계절별]

## 동절기 건설현장


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	난방기구 및 전열기구 과열로 인한 화재위험은 없는가?			
	2	콘크리트 양생용 갈탄 사용 시 환기조치 및 진화 장비 비치에 잘 되어있는가?			
	3	방동제 취급 근로자에게 MSDS교육을 실시하고 방동제 용기에 경고표지를 부착하였는가?			
자체 선정	4				
	5				
	6				
	7				
	:				
:					

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[계절별]

## 혹한기 건강장해 예방


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ❶ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제된 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항	
TOP 3	1	체온유지를 위한 더운물(음용수포함)을 제공할 수 있는 설비가 설치되어 있는가?			
	2	휴게시간에 체온을 유지하면서 휴식을 취할 수 있는 별도의 휴게장소가 제공되고 있는가?			
	3	방한모, 방한화, 방한장갑 등 저온의 물체 취급 근로자에게 적합한 보호구가 지급, 착용되고 있는가?			
자체 선정	4				
	5				
	6	 <p>사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞도록 자체적인 점검항목 추가</p>			
	:				
	:				

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목

[계절별]

## 폭 설 · 한 파


**작업 전 안전점검 (개념)**

- ⊕ 작업으로 인해 발생할 수 있는 위험요인을 작업 전에 파악하여 그 위험을 제거 또는 통제 후 작업 실시

**점검항목 (산업현장 4대 필수 안전수칙)**

번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
1	보호구 지급·착용(작업에 적합한 보호구)		
2	안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)		
3	안전보건교육 실시(위험요인, 안전작업방법 인지)		
4	안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)		

**점검포인트 (세부점검항목)**

구분	번호	점 검 항 목	점검결과	조치사항
TOP 3	1	눈치우기 작업자에게 방한복, 아이젠 등을 지급·착용하는가?		
	2	제설작업에 필요한 장비 및 전용도구가 항상 준비되어 있는가?		
	3	통행위험 장소에 「통행금지」 표지를 설치하는가?		
자체 선정	4			
	5			
	6			
	7			
	:			
	:			

※ TOP3 : 산업재해 발생빈도가 높은 3개 항목

※ 자체선정 : 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞는 자체점검항목