

수산시장동 경매장 시설점검 결과 보고

과장	팀장	건설안전본부장
고정일	박성규	김승호

소 속 : 시설안전팀
 직 급 : 4급
 성 명 : 고정일

가락시장 시설물 안전관리를 위해 수산시장동 경매장 시설물을 점검한 결과 노후로 인해 부식된 바닥배수로 받침앵글 교체 등 시설보완이 필요하여 아래와 같이 조치하고자 복명합니다.


1. 점검일자 : 2016년 8월 1일
2. 점 검 자 : 시설안전팀 4급 고정일, 4급 강승우
3. 점검내용 : 수산시장동 패류경매장 이전계획에 따른 경매장 시설물 안전점검
4. 점검결과 시설보완 내용 및 현황사진
 - 가. 바닥배수로 덮개 앵글 부식
 - 나. 기둥도장보수
 - 다. 바닥배수로 덮개(스틸그레이팅) 교체
 - 라. 바닥배수로 준설



(앵글교체 필요)



(기둥도장보수 필요)



(배수로덮개 부식)



(배수로내 오물)

5. 조치계획

세부 과제명	내용	8월					비고
		1주	2주	3주	4주	5주	
시설공사	• 배수로덮개 앵글교체 • 도장공사						
물품구매	• 스틸그레이팅 구매						
하수도준설	• 배수로내부 준설						

6. 예산현황

예산과목	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
건물유지비 (시설안전팀)	201,782	201,411	104,889	-	96,522	96,522
바닥보완공사 (수산팀)	625,600	625,600	613,170	-	9,370	9,370

2016년 8월 1일

성 명 : 고정일

고정일