

문서번호	시설안전팀-4895
보존기간	년
결재일자	2016.08.25
공개여부	공개

★담당자	팀장	건설안전본부장
김상현	박성규	08/25 김승호
협 조		
감 사	차장	김주호

## '16년 가락몰 소방종합훈련 결과보고

2016. 08.



서울특별시농수산물공사  
시설안전팀

# '16년 가락몰 소방종합훈련 결과보고

## I 훈련 개요

- 일 시 : 2016. 8. 23.(화). 15:00 ~ 16:00
- 장 소 : 가락몰 2관, 3관 사이
- 참가인원 : 공사(자회사 포함) 및 송파소방서, 유통인 등 500여명(참관포함)
  - 공사 : 건설안전본부장 외 70여명
  - 송파소방서 : 가락119센터장 외 20여명
  - 법인(26명) : 한국청과(6), 서울건해(5), 동화청과(10), 대아청과(5)
  - 조합(341명) : 패류(73), 수산(46), 청과(44), 건해(52), 잣갈(14), 축산(86)
  - 다농산업(5명)
  - 기타 유통인 및 시민들
- 훈련장비 : 자체소방차 1대, 소방지휘차 1대, 소방펌프차 2대, 굴절차 1대, 구급차 1대, 소화기, 소화전 등
- 훈련중점사항
  - 공사 자체소방차 운용 및 소화기, 소화전 사용 시범
  - 판매동 피난·방화시설 정상 작동 및 유통인 대피 훈련
  - 화재 등 재난 발생 시 소방서와의 공조 체제 구축
  - 소방서 화재 진화 및 구조·구급 활동

## II 훈련 세부 진행 내용

시 간	구 분	훈련 진행	비고
14 : 00 ~ 14 : 30	훈련장 시설 준비	○ 방송시설 및 참관석 의자 비치	

시 간	구 분	훈련 진행	비고
14 : 30 14 : 40	교통통제, 소방활동구역 설정	○ 교통통제구간 버스 정차 위치 및 보행 통제	
14 : 30 15 : 00	훈련준비	○ 자위소방대원 집결 ○ 포그머신, 화통, 소화기 등 훈련 준비물 점검	
15 : 00 15 : 10	훈련시작 안내 및 개요보고	○ 진행자 훈련시작 및 메시지 낭독	
15 : 10 15 : 15	훈련 개시 화재 발생 피난유도 및 대피	○ 화재 발생(판매동 지하1층) - 폭음탄 폭발 연출 - 연막탄 화재 연출 - 포그머신 화재 연출 - 방화셔터 지하1층 1개소, 1층 2개소 작동 - 피난유도 및 대피(방화셔터 이용) ○ 119 화재 신고 및 화재상황 전파	
15 : 13 15 : 15	구급차 출동	○ 자체소방대 응급환자 들것 이송 ○ 구급차 출동 환자 이송	
15 : 15 15 : 25	소화기 및 소화전 사용 진화 자체소방차 출동	○ 화통난로 화재 연출 ○ 소화기 4대 분사 ○ 옥외소화전 2개소 방수 ○ 자체소방차 출동 및 초기 소화	
15 : 25 15 : 35	송파소방서 구조 화재진압활동	○ 굴절차 출동 및 요구조자 구조 - 3층 연결보행통로 연막탄 점화 ○ 소방펌프차 출동 및 진화작업	
15 : 35 15 : 40	훈련 종료	○ 화재 완전진압 및 정리	
15 : 40 15 : 45	강평 실시	○ 훈련 총평 - 건설안전본부장 - 송파소방서 지휘팀장	
15 : 45 16 : 00	현장 정리	○ 교통 통제 해제 및 현장 뒷정리	

※ 고압가스 안전사용 및 대피훈련 병행 실시

### III 훈련결과 토의(간담회)

- 일 시 : 2016. 8. 23.(화). 17:00 ~ 18:00
- 장 소 : 가락물 통합안전센터
- 참 석 자 : 시설안전팀 직원(20명)

□ 주 제 : 소방훈련 결과 보고 및 개선방안 도출 등

□ 토의결과

- 가락몰 판매동에서 처음 실시하는 대피훈련으로서 유통인의 참여가 중요했는데 많은 유통인들이 훈련에 참가하여 의미가 큼
- 행정처분 경감 등 훈련에 참가하는 유통인들에 대한 인센티브 외에 참여 유인을 위한 다양한 방법 발굴 및 자발적 참여 유도 필요
- 향후에도 법인 등 유통인들이 주관이 되어 공사, 소방서 등과 합동으로 지속적인 소방훈련이 진행되어야 함

**IV** 훈련사진





소화기 진화 훈련



소화전 및 자체소방대 진화 훈련



굴절차 구조 활동



굴절차 구조 활동



소방펌프차 진화 훈련



본부장님 훈련 강평

. 끝.