

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



# 서울특별시도시철도공사

수신자 내부결재

(경유)

제목 한강진 별관 냉난방기(2-2호기) 수리 결과 보고

1. 기술지원단-12806(2016.09.08.) 『한강진 별관 냉난방기(GHP) 고장 수리 계획』

2. 위와 관련, 한강진 별관에 운영중인 2층용 냉난방기(GHP) 고장에 대한 수리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 작업일시 : 2016. 9. 12(월) 14:00 ~ 16:00

나. 작업자 : (주)예성이엔지 정영종외 1명

다. 작업내용 : 2층 실외기(2-2호기) 왁스밸브 교체등

라. 작업결과 : 양호(세부사항 붙임참조)

붙임 수리결과보고서 1부. 끝.

과장 **김경민**

부장 **김수호**

팀장 09/12  
**송정백**

협조자

시행 기술지원단-13053 (2016.09.12.) 접수

우 04399 서울특별시 용산구 이태원로 286/http://www.smrt.co.kr

전화 3745 전송 / 2000161@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격