

## 지적사항 세부내역(2020년 하절기 안전점검 결과자료)

연번	자치구	시설명	점검분야	지적건수	지적사항	개선여부 모니터링 (작성기준 : '20년 동절기 안전점검)
		4개소		5건		
1	강북구	번동2단지	가스안전	1	- LPG 저장용기 보관상태 미흡	
2			하절기재난	1	- 수방 자재(모래마대) 구비 필요	
3		번동3단지	소방안전	1	- 2층 좌우측 출입구 중형 유도등 설치 권고	
4		번동5단지	소방안전	1	- 수신기 예비 전원 이상표시 점등	
5		구세군강북	소방안전	1	- 화재감지기 교체 필요	