

준 공 검 사 점 검 표

- 공 사 명 : 오목교역등 3개소 신호시스템 접지설비 교체(개량)공사
- 점 검 일 : 2017년 02월 03일
- 점검장소 : 오목교역

공종	점검항목 및 내용	결과	비고
접지 케이블	현장 접지케이블 설치상태	양호	
	기기랙 접지케이블 설치상태	양호	
	전선관 설치 상태	양호	
접지 단자함	단자 접속상태 및 선명찰 부착상태	양호	
	테스트 단자 설치상태	양호	
탄소접지스테이션	탄소접지스테이션 마감상태	양호	
	접지케이블 인출상태	양호	
	테스트 전극 설치상태	양호	
접지 저항값	2.39 Ω	양호	기준값(5Ω)
※ 기타사항			

구분	소 속	직급	성명	서명
검 사 자	기술지원단 신호팀	3	김수로	김수로
현장대리인	(주)은하전기	이사	정현석	정현석
공사감독원	기술지원단 신호팀	4	박수진	박수진
입 회 자	개화산기술사업소	4	박준영	박준영

준 공 검 사 점 검 표

- 공 사 명 : 오목교역등 3개소 신호시스템 접지설비 교체(개량)공사
- 점 검 일 : 2017년 02월 03일
- 점검장소 : 노원역

공종	점검항목 및 내용	결과	비고
접지 케이블	현장 접지케이블 설치상태	양호	
	기기랙 접지케이블 포설상태	양호	
	전선관 설치 상태	양호	
접지 단자함	접지단자함 설치상태	양호	
	단자 접속상태 및 선명찰 부착상태	양호	
	테스트 단자 설치상태	양호	
탄소접지 스테이션	탄소접지스테이션 마감상태	양호	
	접지케이블 인출상태	양호	
	테스트 전극 설치상태	양호	
접지 저항값	0.4 / Ω	양호	기준값(5Ω)
※ 기타사항			

구분	소 속	직급	성명	서명
검 사 자	기술지원단 신호팀	3	김수호	김수호
현장대리인	(주)은하전기	이사	정현석	정현석
공사감독원	기술지원단 신호팀	4	박성민	박성민
입 회 자	도봉산기술사업소	6	곽재석	곽재석

준공검사점검표

- 공사명 : 오목교역등 3개소 신호시스템 접지설비 교체(개량)공사
- 점검일 : 2017년 02월 03일
- 점검장소 : 태릉입구역

공종	점검항목 및 내용	결과	비고	
접지 케이블	현장 접지케이블 설치상태	양호		
	기기랙 접지케이블 포설상태	양호		
	전선관 설치 상태	양호		
접지 단자함	접지단자함(G1 RACK) 설치상태	양호		
	단자 접속상태 및 선명찰 부착상태	양호		
	테스트 단자 설치상태	양호		
탄소접지 스테이션	탄소접지스테이션 마감상태	양호		
	접지케이블 인출상태	양호		
	테스트 전극 설치상태	양호		
접지 저항값	0.25 Ω	양호	기준값(5Ω)	
※ 기타사항				
구분	소속	직급	성명	서명
검사자	기술지원단 신호팀	3	김수로	김수로
현장대리인	(주)은하전기	이사	정려석	정려석
공사감독원	기술지원단 신호팀	4	박대훈	박대훈
입회자	건대기술사업소	4급	최명환	cli