



서울시여성가족재단



수신자 내부결재
(경유)

제 목 2017년 2/4분기 소방대책위원회 개최 결과 보고

1. 공간운영팀-1345(2017.05.08.)호와 관련입니다.
2. 위호와 관련하여 서울여성플라자 안전사고 예방 및 재난 안전관리 모니터링 및 평가를 위한 소방대책 위원회 개최 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

----- 아 래 -----

가. 건 명 : 2017년 2/4분기 소방대책위원회 개최 결과 보고

나. 개최일시 : 2017.05.25.(14:00~15:00)

다. 개최장소 : 서울여성플라자 5층 컨퍼런스룸

라. 참석자 : 재단 및 입주기관 담당자(14명)

마. 회의결과

① 2017년 1/4분기 의결사항 추진결과 보고

② 2017년 2/4분기 안전관리 추진실태 평가

③ 안전관리 추진 안건 논의

- 전반기 전기설비 절연저항 측정 및 위험요소 발굴 보완 할 것
- 전반기 자체 안전점검 6월 중 시행 할 것
- 전반기 시설물 자체 안전점검 6월 중 시행 할 것
- 소방종합정밀 점검 7월 중 시행 하고 1개월 이내 보완
- 소방시설법 개정안 변경으로 분말소화기 성능검사실시 할 것
- 화재 수신기 프린터 정비 할 것

※ 붙 임 : 1. 2/4분기 소방대책위원회 회의 결과 보고 1부.
 2. 소방대책위원회 참석자 명단 1부. 끝.

★파트장	문호	공간운영팀장	김형성	경영기획실장	이효정	대표이사	05/30 강경희
협조자							
시행	공간운영팀-1615	(2017.05.30.)	접수	(
우 06939	서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동) / http://www.seoulwomen.or.kr/						
전화	/전송	/ hoya@seoulwomen.or.kr		/ 공개			