



# 서울교통공사

수신자 내부결재  
(경유)

제목 집수정 배수펌프 보수

1. 서울교육문화센터 펌프시설물 유지관리와 관련입니다.
2. 위 와 관련, 기계실 집수정 수중펌프 고장에 대하여 아래와 같이 보수하여 시설물 유지 관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건 명 : 배수펌프(7.5HP) 보수

나. 내 용

기기명	규 격	단위	수량	내 용	비고
배수펌프 (수중)	7.5hp	대	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코일 교체</li> <li>○ 임펠라 교체</li> <li>○ 펌프 하우징 보수</li> <li>○ 메카니컬씰 교체 (설치포함)</li> </ul>	

다. 보수금액 : 금772,200원(금칠십칠만이천이백원)

라. 보수업체 : 소라상사, 대표 김인곤

마. 예산과목 : 수선유지비/건물(교육문화센터 관리운영)

바. 집행 행 : 회계규정시행내규 제291조(계약의특례)에 의거 직접 처리

- 붙 임 : 1. 견적서 1부.  
2. 고장보고서 1부. 끝

과장 김영길

팀장 이현철

원장 12/04  
김종

협조자

시행 인재개발원-3380 (2017.12.04.)

접수